
**SERVIZIO TRIENNALE
DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ AD UN TERZO (DPR 412/93) E TENUTA DEI LIBRETTI DI IMPIANTO AI
SENSI DEL DPR 74 DEL 2013, DM 10 FEBBRAIO 2014 E DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO
28 LUGLIO 2014 N. 1363**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

0. SOCIETÀ APPALTANTE E DEFINIZIONI

Società appaltante è la SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI a r.l. – viale Milano, 78 – 36100 Vicenza. Tel. 0444223111 – Fax 0444327422 – e-mail: svt@svt.vi.it; - PEC: svt@legalmail.it - www.svt.vi.it, C.F. e P. IVA: 00153280243, in seguito definita anche SVT S.r.l..

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante" o "SVT" designa la committente Società Vicentina Trasporti a r.l.;
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto riguarda il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti tecnologici, così come elencati nei paragrafi 5.1 e 5.2, al fine di ottemperare agli obblighi fissati dalle leggi vigenti per tenere costantemente sotto controllo il regolare funzionamento degli impianti e perseguire le finalità di risparmio energetico prescritte dalla L. 10/1991 e del DM 37/2008 nei seguenti stabilimenti della società SVT Srl:

Vicenza Viale Milano 78 e 138,
Schio Via Vicenza 1,
Romano d'Ezzelino Viale Europa 25,
Valdagno Viale Trento 2.

Il servizio viene affidato per la parte inerente gli interventi di conduzione nonché manutenzione ordinaria e programmata sulle parti termoidrauliche e impiantistiche (meccaniche, elettriche e di controllo).

L'aggiudicatario dovrà inoltre svolgere le mansioni connesse all'espletamento delle funzioni di "Terzo Responsabile", ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e s.m.i.

Per gli impianti termici realizzati, sostituiti o ristrutturati successivamente alla data del 23/09/05 dovranno essere prese a riferimento anche le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14/08/2005 n°192.

L'importo complessivo a base d'appalto ammonta ad **euro 3.200,00 annui** oltre all'iva, di cui:

- euro 3.100,00 (tremilacento/00) soggetti a ribasso
- euro 100,00 (cento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Così suddiviso:

- **Euro 2.500,00 annui** a base d'asta per il servizio "a corpo" di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici;
- **Euro 600,00 annui** a base d'asta per eventuali interventi a chiamata per "pronto intervento" remunerati al costo orario offerto (tot. 20 ore annue stimate)

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l'intera durata triennale del contratto, tenuto conto anche del costo stimato in euro € 600,00 annuo per "pronto intervento" e dell'eventuale affidamento di interventi di manutenzione straordinaria (art. 7) fino a massimo 1.000 euro l'anno, ammonta ad euro 12.600,00 IVA esclusa.

È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni a SVT.

2. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto stipulato con SVT ha validità di tre anni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza di stipula del contratto.

I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

In caso di mancata o anche di insoddisfacente esecuzione sia pure di una sola delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, la ditta aggiudicataria, su richiesta di SVT Srl, dovrà provvedere all'immediata e corretta esecuzione della prestazione stessa. Con il ripetersi delle inosservanze e comunque a seguito di due richiami scritti, viene riconosciuta a SVT la facoltà di risolvere il contratto.

Per il secondo e il terzo anno di durata contrattuale potrà essere riconosciuta la revisione dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) del mese di agosto 2017 previa richiesta motivata dell'impresa aggiudicataria.

3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà possedere le seguenti iscrizioni / abilitazioni:

- 1) Idonea Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. per i seguenti codici ATECO: Codice: 43.22 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
- 2) Requisiti e abilitazioni ai sensi dei **D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999 art. 7, D.Lgs 152/2006 art. 287 (Abilitazione alla conduzione), DM 37/2008, della L. 10/1991 e D.P.R. 75/2013.**
- 3) Abilitazione all'esercizio delle attività relative agli impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 37/2008 Lettere A, C e D:

"Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Lettera C

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, Limitatamente a: impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Lettera D

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie"

- 4) Iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 27/01/2012, al Registro Nazionale Gas Fluorurati (Fgas) ad effetto serra limitatamente al Reg. UE 2015/2067: attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

L'Appaltatore dovrà inoltre operare nel rispetto del Regolamento Europeo sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Regolamento 1005/2009/CE) e successive modifiche;

E' obbligatorio effettuare il sopralluogo in sede di gara al fine di prendere esatta cognizione degli impianti e dei luoghi in cui il Fornitore dovrà operare

4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le attività dettagliate nel presente Capitolato.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle norme e prescrizioni previste nel presente capitolato.

Sono a totale carico dell'appaltatore i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature adeguate al servizio e conformi alle norme di sicurezza vigenti.

L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, tenendo conto che alcuni impianti sono posizionati ad un'altezza superiore ai 2 metri (sala di attesa Valdagno).

Le attrezzature e i macchinari impiegati dovranno essere compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa e mantenute in perfetto stato.

Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è responsabile della custodia dei propri mezzi e delle attrezzature utilizzate per il servizio. SVT S.r.l. non sarà in alcun caso responsabile in caso di danni o furti.

L'appaltatore si impegna ed espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente SVT S.r.l. da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia di SVT S.r.l. che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni. In relazione a ciò si impegna a stipulare polizze a copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile.

L'appaltatore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente Capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, deve comunicare per iscritto a SVT S.r.l. i nominativi dei propri dipendenti impiegati per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'interno dell'importo a corpo annuo offerto il Fornitore dovrà effettuare la conduzione e la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti SVT così come di seguito elencati ai punti 5.1 e 5.2, e con le modalità specificate ai punti 5.3 e 5.4. Per gli impianti indicati al punto 5.1 il Fornitore assume anche l'incarico di terzo responsabile.

Gli eventuali pezzi di ricambio utilizzati saranno contabilizzati al prezzo di costo, tenuto conto, come riferimento massimo di spesa, l'elenco prezzi informativi edito dalla Camera di Commercio di Vicenza scontato del 15%.

La revisione annuale di tutti gli impianti dovrà essere eseguita entro il 30 settembre di ogni anno.

La ditta affidataria, previa autorizzazione di SVT, potrà apportare agli impianti le modifiche tecniche che riterrà necessarie al fine di conseguire il miglior risparmio energetico e l'ottimizzazione degli impianti.

5.1 IMPIANTI SOGGETTI A MANUTENZIONE E PER I QUALI E' PREVISTA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE

Luogo e oggetto della fornitura con incarico di terzo responsabile dotate di locale delimitato:

DEPOSITO	Marca	Modello	Installazione	Combustibile	Matricola	Potenza termica nom. (kw)	Rendimento termico
Schio	Lamborghini	Taura 24 mcw top	13/03/2007	Metano	0616L61455	23,5	91%
Romano d'Ezzelino	Riello	Insieme 29	26/01/2009	Gasolio	23418245968	31,2	94,8%
Vicenza Viale Milano 78 (CT officina)	Riello	550Par	01/01/1988 (ultima modifica)	Gasolio	1403867	639,60	90%
Vicenza Viale Milano 78 (CT stazione)	Riello	3900.200	01/01/1996 (ultima modifica)	Gasolio	51036000558	232,6	90%
Vicenza Viale Milano 78 (CT uffici)	Buderus	G 334 XZ	01/12/2000 (ultima modifica)	Metano	08249782-00-0271-01618	90	91%

5.2 IMPIANTI SOGGETTI A MANUTENZIONE POSIZIONATI ESTERNAMENTE ALLA CENTRALI TERMICHE:

Luogo e oggetto della fornitura senza incarico di terzo responsabile in locali comuni:

Il servizio di esercizio e manutenzione viene prestato per l'impianto termico installato presso la struttura immobiliare ovvero edificio o insieme di edifici situato all'indirizzo di seguito riportato:

DEPOSITO	Marca	Modello	Installazione	Combustibile	Matricola	Potenza termica nom. (kw)	Rendimento termico
Valdagno	Riello	Family 30 KIS 35	26/09/2011	Metano	22241008143	30,36	93%
Valdagno (sala d'attesa)	Riello	TCV 85 UP PLUS	17/09/2013	Metano	74341820219	9,1	91%
Vicenza Viale Milano 78 (ex scalo merci)	Riello	TCV 65-PLUS	26/01/2009	Metano	74029807134	5,60	91%
Vicenza Viale Milano 78 (ex scalo merci)	Riello	TCV 65-PLUS	26/01/2009	Metano	74029807131	5,60	91%
Vicenza Viale Milano 78 (area visite mediche)	Immergas	SUPER EOLO 21 VIP	01/01/2000	Metano	1114634	24,2	92%

5.3 CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI

Appaltatore dovrà provvedere alla conduzione ed alla manutenzione ordinaria programmata e interventi a carattere di urgenza, di tutti gli organi ed apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche ed elettromeccaniche (compreso l'eventuale sistema di controllo) che costituiscono gli impianti termici in oggetto, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale (art. 1 comma 1 lettera n DPR 412/93).

Ovvero di:

- centrali termiche e caldaie (punti 5.1 e 5.2)
- linea adduzione gas/gasolio dal punto di consegna e riduzione fino alla centrale termica

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano gli interventi a carattere generale di conduzione rientranti esplicitamente negli oneri della ditta appaltatrice:

1. la messa in servizio delle caldaie destinate alla climatizzazione invernale secondo i limiti previsti dall'art. 9 del D.P.R. 412/93, salvo la facoltà dell'Amministrazione di ampliare tali limiti (art. 10)
2. la modifica dei tempi di funzionamento delle centrali in occasione di festività e comunque in tutti quei casi in cui il titolare dell'attività ne faccia espressamente richiesta
3. il rispetto dei limiti di esercizio degli impianti termici per quanto attiene al periodo e durata giornaliera definita
4. la gestione degli impianti termici in modo da non superare i valori minimi e massimi delle temperature negli ambienti. A tal fine l'Appaltatore dovrà effettuare, su richiesta della stazione appaltante, il rilievo della temperatura dell'aria dei singoli ambienti degli edifici. Per ogni edificio le suddette misure dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile in punti rappresentativi concordati (almeno due punti di misura).
5. la conduzione delle centrali termiche, secondo le prescrizioni dell'art. 11 del D.P.R. 412/93, evitando sprechi di combustibile, senza una giusta motivazione
6. le mansioni connesse all'espletamento delle funzioni di "Terzo Responsabile", ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412
7. il mantenimento del rendimento di combustione dei generatori di calore entro i limiti previsti dall'art. 11 comma 14 lett. a) del D.P.R. 412/93 mediante operazioni di manutenzione proponendo anche, se necessario, la sostituzione dei generatori stessi
8. il mantenimento dei corretti rapporti di combustione per il contenimento dei consumi energetici. A tale scopo l'Appaltatore dovrà effettuare prove di combustione con la cadenza che ritiene più opportuna e regolare di conseguenza il bruciatore. Tali misure e relativi interventi dovranno essere periodicamente trasmesse
9. la verifica periodica di tutti gli elementi riportati sul "libretto di centrale" (allegato I del D. M. 17/03/2003) o sul "libretto d'impianto" (allegato II del D. M. 17/03/2003) di cui al comma 9 dell'art. 11 D.P.R. 412/93 (aggiornato secondo D. M. 17/03/2003),
10. la compilazione iniziale del libretto di centrale o del libretto di impianto per le centrali termiche, ove questi risultino mancanti, e la voltura da FTV a SVT dei libretti di impianto (D.L. 16/04/2013 n. 74) nell'anagrafica CIRCE.

5.4 MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA

Per manutenzione ordinaria e programmata si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell'impianto termico che possono essere effettuate in loco con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente (art. 1 comma 1 lettera h DPR 412/93).

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano gli ulteriori interventi a carattere generale di manutenzione ordinaria rientranti negli oneri della Ditta Appaltatrice come manutenzione ordinaria:

1. operazioni di ricerca guasti e perdite di tutti gli impianti oggetto dell'appalto (compresi quelli interni)
2. riparazione di guasti e perdite limitatamente agli impianti termici oggetto dell'appalto con riparazioni di tutti i componenti meccanici ed elettrici costituenti gli impianti,
3. approvvigionamento dei materiali di consumo in genere (lubrificanti, disincrostanti, materiali coibenti vernici protettive, soluzioni di lavaggio e quant'altro risulti necessario per il normale esercizio e la manutenzione ordinaria)
4. manutenzione della necessaria cartellonistica inerente la centrale, suo completamento laddove danneggiata e/o non presente
5. la manodopera per la sostituzione delle apparecchiature soggette a verifica da parte degli enti, fermo restando che il costo delle apparecchiature sarà posto a carico del committente
6. l'esecuzione delle prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo di cui sono dotati gli apparecchi
7. l'assistenza in caso di verifiche e controlli degli enti preposti
8. il controllo degli impianti di regolazione delle temperature interna/esterna comprese le apparecchiature elettriche
9. la normale pulizia dei locali e delle apparecchiature e componenti
10. la pulizia completa del locale centrale termica e di tutti i suoi componenti e strutture e dell'area di pertinenza con cadenza annuale comprensiva del trasporto e smaltimento dei relativi residui; tale pulizia è intesa comprensiva di un lavaggio vero e proprio del locale e dei componenti e tubazioni installati con adeguati prodotti detergenti
11. realizzazione di un piano organico temporale delle manutenzioni necessarie per la messa a riposo stagionale degli impianti da consegnare ogni anno entro il 30 aprile.

6. PRONTO INTERVENTO

Il Fornitore è tenuto ad eseguire anche eventuali interventi a chiamata per "pronto intervento" che saranno remunerati al costo orario offerto.

Per questo tipo di interventi la ditta dovrà intervenire, secondo le indicazioni impartite da SVT S.r.l., entro 48 ore (24 ore se richiesta urgente), esclusi i festivi, dalla richiesta telefonica, via fax o e-mail di SVT S.r.l..

Vengono stimate indicativamente n. 20 ore annue di lavoro per tali tipologie di intervento

Le ore indicate sono comunque indicative e possono subire variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di SVT, con il limite comunque dell'importo complessivo posto a base d'asta.

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SVT si riserva di affidare al Fornitore aggiudicatario oltre alle attività di condizione e manutenzione ordinaria e programmata, anche eventuali interventi di riparazione straordinaria, su richiesta e di entità contenuta.

L'importo massimo annuo per tale tipologia di interventi ammonta ad euro 1.000,00

Per questo tipo di interventi la ditta dovrà intervenire entro 24 ore, esclusi i festivi, dalla richiesta telefonica, via fax o e-mail di SVT.

L'importo degli interventi straordinari verrà determinato sulla base della tariffa oraria, che non potrà essere superiore a quella offerta per le attività di pronto intervento.

Le eventuali sostituzioni di parti verranno fatturate a prezzo corrente di listino, tenuto conto, come riferimento massimo di spesa, dell'elenco prezzi informativi opere edili e settori correlati edito dalla Camera di Commercio di Vicenza scontato del 15%.

Gli eventuali interventi straordinari devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria di

apposito preventivo indicante le ore di manodopera previste ed il prezzo degli eventuali pezzi da sostituire.

La ditta non dovrà addebitare nessun costo di chiamata. Il tempo impiegato per la trasferta sarà riconosciuto nel limite massimo di un'ora di lavoro.

8. DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI E FATTURAZIONE

La ditta incaricata dovrà presentare all'Ufficio Tecnico, al termine di ogni mese, con riferimento agli interventi eseguiti nel mese antecedente, un apposito foglio di lavoro, dove siano individuante, per ciascun impianto controllato:

- data di intervento;
- nominativo del tecnico manutentore;
- check list delle parti verificate e delle operazioni compiute;
- eventuali proposte o esecuzioni di manutenzioni straordinarie;
- estremi matricolari della macchina;
- in caso di intervento straordinario autorizzato eventuali componenti sostituiti.

Le fatture dovranno essere descrittive dell'intervento effettuato, con analitica distinzione delle singole poste di spesa.

Le fatture dovranno essere emesse per gli interventi effettuati in due rate annuali, una a fine giugno ed una a fine ottobre.

9. PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti sarà comminata una penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 10,00 giornaliera. Qualora il ritardo superi i 10 giorni, SVT potrà procedere con la risoluzione del contratto.

In caso di interruzione nel funzionamento degli impianti di riscaldamento, dovuta ad errori od omissioni del Fornitore, verrà applicata una penale pari ad € 10,00 giornaliera fino ad un massimo di 5 giorni, oltre i quali SVT si riserva di procedere d'ufficio mediante altra ditta e di risolvere il contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

Il contratto potrà intendersi automaticamente risolto, senza alcun'altra formalità, al concretizzarsi della terza penale contestata ed addebitata o all'applicazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

10. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a 60 gg d.f. fine mese, previa acquisizione del DURC on line.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

11. SICUREZZA

Il fornitore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di cooperare con SVT Srl nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT Srl gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

A tal fine SVT Srl ha redatto il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ricognitivo e lo ha messo a disposizione dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve fornire a SVT Srl le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che ritenga opportuno segnalare in aggiunta a quanto già evidenziato nel D.U.V.R.I. ricognitivo messo a disposizione per la partecipazione alla gara. Sulla base di tali informazioni il D.U.V.R.I. sarà eventualmente modificato ed integrato.

12. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

SVT si riserva di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- applicazione di tre penalità,
- ritardi negli interventi superiori ai 10 giorni
- interruzione del funzionamento degli impianti manutentati superiore ai 5 giorni, salvo i casi di forza maggiore
- superamento del limite del 10% per penali irrogate,
- cessione del contratto;
- in tutti i casi previsti per legge.

Il fornitore consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

SVT si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

13. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento è quello indicato in oggetto.

14. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed a quanto previsto nel D.U.V.R.I.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto sono trattati da SVT Srl in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è SVT Srl.

16. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto é escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Vicenza.

Vicenza, 12/08/2016

SVT srl
Il Dirigente
Ing. Paolo Ronzani



Il presente "CAPITOLATO SPECIALE" viene sottoscritto in segno di accettazione dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Luogo e data

Timbro e Firma per accettazione della ditta appaltatrice